

## ROZHODNUTIE

Obec Štós ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení (ďalej len "stavebný zákon") a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky rozhodol podľa § 66 a § 140 stavebného zákona, v znení zmien a doplnení, v súlade s § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/, v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia takto:

### p o v o ľ u j e

**stavebníkovi: Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom ul. Mlyns'ká 31, Košice**

**líniovú stavbu: "V302-kabelizácia úseku BR302-BB - VN302\_233"**, účel stavby – inžinierske stavby, druh stavby – diaľkové a miestne rozvody elektriny stožiare transformačné stanice, na pozemkoch v katastrálnom území Medzev parc. č. KN-C 12600/1 (KN-E 2600/1), KN-C 13193 (KN-E 3193) a na pozemkoch v katastrálnom území Štós parc. č. KN-C 1454/1 (KN-E 1453/1), KN-C 1568/2 (KN-E 1566), KN-C 1080 (KN-E 1080), KN-C 1084 (KN-E 1084), KN-C 1577, KN-C 1073 (KN-E 1074/1, 1073, 1072/2), KN-C 1576, KN-C 1054 (KN-E 1046, 1048, 1049, 1051, 1052, 1054, 1055, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071/1, 1072/1), podľa projektu pre stavebné konanie, ktorý vypracovala spoločnosť ENERPRO, s.r.o., so sídlom Miškovecká 6, Košice v 01/2023, číslo zákazky IP11449, zodpovedný projektant Ing. Stanislav Počuch.

Predmetom stavby je náhrada existujúceho VN vonkajšieho vedenia V302 v úseku VN302\_224 (BR302-BB) –VN302\_233 v lokalite Bodoka novým VN káblovým vedením uloženým v zemi. V rámci stavby sa zriadi nový VN rozvádzač osadený v betónovom kiosku. Spolu s VN káblom sa do spoločnej ryhy uloží optický kábel v HDPE trubke pre účely automatizácie siete. Existujúce VN vonkajšie vedenie sa v dotknutom úseku po zrealizovaní stavby zdemontuje.

Stavba pozostáva z:

VN rozvádzača:	V betónovom kiosku UK 1700-15, 3K rozmer rozvádzača: š. 1580mm x dl. 1900mm x v. od ±0,000 po +1,641 m	1 ks
VN vedenia:	Kábel v zemi 3x 22-AXEKVC(AR)E 1x150 RM/25 Kábel v zemi 3x 3xNA2XS2Y 1x70 RM/16	960 m 10 m
Optického kábla:	LTC ADSS-150 48xSM v chráničke HDPE 40	960 m

Stavba je situovaná so začiatkom v západnej časti katastrálneho územia mesta Medzev na pozemku parc. č. KN-C 12600/1 osadením nového VN rozvádzača v betónovom kiosku v zeleni pri lesnej ceste na pozemku parc. č. KN-C 12600/1 (KN-E 2600/1) kat. územie Medzev vedľa existujúceho mrežového stožiaru (p.b. VN302\_224). Z nového VN rozvádzača južným smerom vo vzdialenosti cca 10 m bude napojená existujúca trafostanica TS0290-0008 na pozemku parc. č. KN-C 12600/1. Trasa projektovaného VN káblového vedenia a optického kábla kopíruje existujúce VN vonkajšie vedenie v kat. území Štós. Prechádza lesným priesekom a lúkami. Trasa križuje lesnú cestu, 2x rieku Bodva a vodný tok Porča. Projektované VN káblové vedenie je ukončené na existujúcom podpernom bode VN vedenia VN302\_233 na pozemku parc. č. KN-C 1054 (KN-E 1046) v kat. území Štós.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby obcou Štós pod č. St-142/2022-OcU zo dňa 14.11.2022.

**Na uskutočnenie a užívanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a do stavby, nazeráť do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
2. Stavebník bezodkladne ohlásí stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť škodu.
3. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný podľa § 75 ods. 1, 3 a 4 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. vytýčovanie vykonať podľa vytyčovacích výkresov. Doklad o vytýčení predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii.
5. Stavebník zabezpečí ku kolaudácii stavby porealizačné zameranie trasy rozvodov VN.
6. Realizácia stavby si nevyžaduje výrub stromov a krovia. V prípade, že by došlo k potrebe vykonať výrub stromov alebo krovia je možné tento výrub uskutočniť len na základe vydaného súhlasu na výrub drevín a krovia (právoplatného rozhodnutia) príslušného orgánu



ochrany prírody, ktorým je pre výrub v extraviláne OÚ Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10. – do konca februára kalendárneho roka).

7. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

8. Pri vykonávaní zemných prác je potrebné zamedziť kontaminácii zeminy semenami, spórami, odrezkami invázných druhov rastlín, ktorých podmienky a spôsob odstraňovania je uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky MŽP SR 450/2019 Z.z..

9. Stavbu bude vykonávať stavebník dodávateľským spôsobom. Po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby je stavebník povinný do 15 dní oznámiť príslušnému stavebnému úradu názov a sídlo vybratého zhotoviteľa stavby a meno stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za uskutočnenie stavby podľa overenej projektovej dokumentácie a bude plniť povinnosti podľa § 46a stavebného zákona.

10. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2022/010861 zo dňa 09.06.2022 a to:

10.1. Zakazuje sa podľa §13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

10.2. Stavebnú suť odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou.

10.3. Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.

10.4. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

10.5. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť Okresnému úradu Košice – okolie doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).

10.6. Upozorňujeme stavebníka, že náklady na činnosti nakladania so stavebným odpadom z predmetnej stavby v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva (preprava, zhodnotenie, zneškodnenie) nie sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad a ani naloženie s ním nie je v režime zberu komunálnych odpadov. Uvedené činnosti zabezpečí a s nimi spojené náklady hradí v celom rozsahu stavebník.

11. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť presne vytýčenie podzemných vedení správcami resp. vlastníkmi sieti /SPP- Distribúcia, a.s., Bratislava; VVS,

a.s., závod Košice/, skutočnosť zakresliť do vykonávacej technickej dokumentácie a v prípade obnaženia zabezpečiť ich proti poškodeniu.

**Na uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba bude ukončená v termíne do 12/2026. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada príslušný stavebný úrad o jej predĺženie.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu najneskoršie do 3 dní od začatia vykonávania stavebných prác.
5. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona stavbu na viditeľnom mieste označiť štítkom „Stavba povolená“.
6. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníčkovi dotknutých pozemkov. Stavebník je povinný uviesť stavenisko a okolie stavby do pôvodného stavu. Užívateľ stavby počas jej užívania v prípade potreby prechodu po pozemkoch za účelom jej údržby mechanizmami je povinný dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu.
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-OSZP-2023/002294-002 zo dňa 24.01.2023 a to:
  - 7.1. Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.
  - 7.2. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku SVP, š. p., Povodie Hornádu, OZ Košice č. CS SVP OZ KE 2852/2022/2 zo dňa 06.05. 2022 a to:
    - 7.2.1. Rešpektovať ustanovenia STN 73 68 22 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
    - 7.2.2. Pri križovaní neupraveného vodného toku Bodva a Porča musí byť VN kábel a optický kábel uložený v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku ukončiť vo vzdialenosti min. 10,00 m od brehovej čiary vodných tokov na obe strany. Predmetnú chráničku dimenzovať na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.



7.2.3. Pri križovaní vodných tokov prekopením je potrebné zrealizovať na hĺbku 0,6 – 0,8 m od nivelety dna koryta toku kamenný zához z lomového kameňa v zmysle STN 73 68 22. Kamenný zához realizovať minimálne 5,0 m od osi vedenia na obe strany.

7.2.4. Križovanie s vodnými tokmi vyznačiť v teréne stabilnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetných značiek, správca (vlastník) zabezpečí ich neodkladnú obnovu.

7.2.5. V prípade súbehu s vodnými tokmi dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary vodných tokov min. 10,0 m.

7.2.6. Začiatok a ukončenie stavby min. 14 dní vopred nahlásiť Správe povodia Hornádu a Bodvy, Košice, prevádzkové stredisko Moldava nad Bodvou (tel.: 055/460 2040) z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru zo strany správcu vodných tokov, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou.

7.3. Stavebník je povinný dodržať ďalšie podmienky uvedené v stanovisku SVP, š. p., Povodie Hornádu, OZ Košice č. CS SVP OZ KE 2852/2022/2 zo dňa 06.05. 2022 a to:

7.3.1. Zábery pozemkov vo vlastníctve SR – SVP, š. p. majetkoprávne usporiadať v spolupráci s Odborom správy majetku SVP, š.p..

7.3.2. Na preberacie konanie prizvať zástupcu správcu vodného toku a ku kolaudačnému konaniu odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie súbehu a dotyku križovania vodného toku (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor \*.dgn, \*.dwg).

Ďalej SVP, š. p., Povodie Hornádu, OZ Košice upozorňujeme že:

7.4.1. V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

7.4.2. Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č 364/2004 Z.z. o vodách, nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

8. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Košice- okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO1-2023/007103-002 zo dňa 12.05.2023 a to:



8.1. Čo najmenej narušovať organizáciu, využitie poľnohospodárskej pôdy a jej prvky v ekologickej stabilite územia a zabezpečiť prístup na bezprostredne susediace parcely, s cieľom ich využitia na poľnohospodárske účely.

8.2. Realizáciu vykonať tak, aby sa minimalizoval záber poľnohospodárskej pôdy a aby nedošlo k znehodnoteniu okolitých pozemkov, resp. ku škodám na poľnohospodárskych kultúrach.

8.3. V súlade s Bilanciou skrývky humusového horizontu z dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola schválená OÚ Košice – okolie, pozemkovým a lesným odborom, vykonať skrývku humusového horizontu a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku.

9. Stavebník je povinný dodržať podmienku stanoviska Okresného úradu Košice- okolie, pozemkový a lesný odbor, odd. lesného hospodárstva, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO2-2023/002773 zo dňa 01.02.2023 a to:

9.1. Stavebník je povinný dodržiavať zákazy uvedené v § 31 zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov; v prípade odôvodnenej potreby stavebník požiada o výnimku zo zakázaných činností na lesných pozemkoch v termíne pred zahájením samostatných prác na stavbe.

10. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Košice- okolie, pozemkový a lesný odbor, odd. lesného hospodárstva, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO2-2023/006517-r. zo dňa 22.05.2023, ktorým dočasne vyníma lesný pozemok na častiach parciel č. KN-C 1054, 1084, 1454/1, 12600/1, ktoré je nedeliteľnou časťou tohto rozhodnutia.

11. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, Košice č. KPUKE-2022/9698-2/41471/HT,SB zo dňa 16.05.2022 a to:

11.1. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

12. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky vyjadrenia k projektovej dokumentácie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice, Komenského 50, Košice č. 11554/2023/Ing.Ze zo dňa 27.01.2023 a to:

12.1. V zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať pásmo ochrany vodovodného potrubia v majetku a v správe VVS, a.s., ktoré sa vymedzuje zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu vedenými od jeho osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode nadpriemerom 500 mm. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli



ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

12.2. V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení.

12.3. Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a pri realizácii dodržať požiadavky STN 73 6005. Pre upresnenie, pred realizáciou zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. žiadame objednať vytyčenie našich zariadení vodovodného potrubia. K objednávke pre vytyčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď. príloha). Termín vytyčenia vodovodu si dohodnete u vedúceho pátracej skupiny p. Ing. Miloslava Galduna, tel. č. 0902 968 261.

13. Stavebník v zmysle vyjadrenia k projektovej dokumentácii SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0338/2022/Va zo dňa 28.04.2022 je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, požiadať SPP-D, a.s. o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).

13.1. Stavebník je povinný dodržať ostatné podmienky vyjadrenia k projektovej dokumentácii SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0338/2022/Va zo dňa 28.04.2022, ktoré je nedeliteľnou časťou tohto rozhodnutia.

14. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží príslušné atesty o zabudovaných materiáloch, záznamy o predpísaných skúškach a meraní, porealizačné zameranie (geometrický plán), protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a doklady o splnení podmienok tohto rozhodnutia.

15. Stavba môže byť užívaná až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.

Konštatuje sa, že prítomný účastník konania, na konaní nepodal žiadne námietky ani pripomienky proti vydaniu stavebného povolenia. V lehote odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania až do dňa ústneho pojednávania neboli účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi na stavebný úrad predložené písomné námietky ani pripomienky proti vydaniu stavebného povolenia.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 3 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebník odôvodňuje predĺženie lehoty platnosti stavebného povolenia, že plánované spolufinancovanie stavby z prostriedkov EÚ si vyžaduje dlhšiu prípravu výstavby.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Toto stavebné povolenie sa v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje verejnou



vyhláškou.

### Odôvodnenie:

Obec Štós obdržala dňa 24.03.2023 žiadosť spoločnosti ENERPRO, s.r.o., so sídlom Miškovecká 6, Košice v zastúpení stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom ul. Mlynská 31, Košice o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby "V302-kabelizácia úseku BR302-BB - VN302\_233" na pozemkoch v katastrálnom území Medzev parc. č. KN-C 12600/1 (KN-E 2600/1), KN-C 13193 (KN-E 3193) a na pozemkoch v katastrálnom území Štós parc. č. KN-C 1454/1 (KN-E 1453/1), KN-C 1568/2 (KN-E 1566), KN-C 1080 (KN-E 1080), KN-C 1084 (KN-E 1084), KN-C 1577, KN-C 1073 (KN-E 1074/1, 1073, 1072/2), KN-C 1576, KN-C 1054 (KN-E 1046, 1048, 1049, 1051, 1052, 1054, 1055, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071/1, 1072/1), pozemkoch parc. č. KN-E 1870, KN-C 10495, KN-E 499/2, 492/2, 3138/2, 2008, 2009/1.

Stavebník nemá vlastnícke právo k pozemkom mimo zastavaného územia obce na ktorých je stavba situovaná, má iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. c/ stavebného zákona vyplývajúce z iných právnych predpisov podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bola doložená projektová dokumentácia a tieto doklady:

- plnomocenstvo zo dňa 06.04.2022
- určenie Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, Košice č. OU-KE-OVBP2-2022/027987-002 zo dňa 09.06.2022
- kópia rozhodnutia o umiestnení stavby č. St-142/2022-OcU zo dňa 14.11.2022
- vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice č. 1067/2023 zo dňa 23.01.2023
- stanovisko mesta Medzev č. ME/2023/000118 zo dňa 01.02.2023
- stanovisko obce Štós č. St-20/2023-OcU zo dňa 31.01.2023
- stanovisko SVP, š. p., Odštepny závod Košice, SPHaB, Medze mostami 2, Košice zn. CS SVP OZ KE 2852/2022/2 zo dňa 06.05.2022
- stanoviská Okresného úradu Košice- okolie, pozemkový a lesný odbor, odd. lesov, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO2-2022/011265-002 zo dňa 04.07.2022 a č. OU-KS-PLO2-2023/002773 zo dňa 01.02.2023
- vyjadrenia a súhlas Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životného prostredia, Hroncova 13, Košice a to:
  - z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2022/010861-002 zo dňa 09.06.2022
  - z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2022/010857-002 zo dňa 07.06.2022
  - súhlas z hľadiska štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2023/002294-002 zo dňa 24.01.2023
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, Košice č. KPUKE-2022/9698-2/41471/HT,SB zo dňa 16.05.2022
- stanovisko Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava č. SEMaI-EL13/2-5-718/2022 zo dňa 19.05.2022
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a ZZ Košice-okolie, Rožňavská 25, Moldava nad Bodvou č. ORHZ-KS1-933-001/2022 zo dňa 10.08.2022



- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice, Komenského 50, Košice č. 55184/2022/Ing. Ze zo dňa 02.05.2022
- vyjadrenia SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava č. TD/NS/0338/2022/Va zo dňa 28.04.2022
- vyjadrenie Alternet, s.r.o., Popradská 12, Košice č. 2200091390 zo dňa 09.05.2022
- vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice, Komenského 50, Košice k podzemným zariadeniam č. 55184/2022/Ing.Ze zo dňa 02.05.2022 a vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. 11554/2023/Ing.Ze zo dňa 27.01.2023

Stavebný úrad obec Štós oznámením zo dňa 27.04.2023 oznámil účastníkom konania začatie stavebného konania stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená v meste Medzev a v obci Štós od 02.05.2023 do 17.05.2023. Oznámením zo dňa 15.05.2023 oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Stavebný úrad z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania toto stavebné povolenie v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.

Okruh účastníkov konania, ktorým verejná vyhláška smeruje:

Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, na ktorých je stavba situovaná, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Na ústnom pojednávaní dňa 02.06.2023 stavebník predložil tieto vyjadrenia a rozhodnutie:

- vyjadrenia Okresného úradu Košice- okolie, pozemkový a lesný odbor, pozemkové odd., Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO1-2023/007103-002 zo dňa 12.05.2023
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava č. 6612309378 zo dňa 03.04.2023
- vyjadrenie Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava č. KE-1015/2023 zo dňa 25.04.2023
- odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava č. 7165047981/40/23/BT/OS/DOK zo dňa 24.03.2023
- rozhodnutie Okresného úradu Košice- okolie, pozemkový a lesný odbor, odd. lesov, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO2-2023/006517-r. zo dňa 22.05.2023

Konštatuje sa, že prítomný účastník konania, na konaní nepodal žiadne námietky ani pripomienky proti vydaniu stavebného povolenia. V lehote odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania až do dňa ústneho pojednávania neboli účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi na stavebný úrad predložené písomné námietky ani pripomienky proti vydaniu stavebného povolenia.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1, 2 a § 63 stavebného zákona, v súlade s § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdil aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných

technických požiadavkách na výstavbu.

Stavebný úrad obec Štós v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, účastníci konania nepodali námietky, vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia

Uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Štós je určená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojení s § 119 ods. 1 stavebného zákona na základe určenia Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, Košice č. OU-KE-OVBP2-2022/027987-002 zo dňa 09.06.2022.

Správny poplatok vo výške 100,00 € zaplatený v zmysle pol. 60 písm. g/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Obec Štós, 044 26 Štós. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

  
Helmút Heinz  
starosta obce

Prílohy:

- 1x overený projekt pre stavebníka a do spisu
- vyjadrenie k projektovej dokumentácii SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava č. TD/NS/0338/2022/Va zo dňa 28.04.2022
- rozhodnutie Okresného úradu Košice- okolie, pozemkový a lesný odbor, odd. lesného hospodárstva, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO2-2023/006517-r. zo dňa 22.05.2023

Doručí sa:

- Obec Štós, 04426 Štós č. 143 – na zverejnenie
- Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev – na zverejnenie



- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a to:

1. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, na ktorých je stavba situovaná, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
2. ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
4. Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice
2. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice
3. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
5. SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou